

茂原七夕まつり開催時 火気取り扱い等の注意事項

茂原七夕まつり実行委員会からのお願い

発電機は、次のことに注意してください。

- 発電機や燃料（ガソリン、軽油など）容器は、火を使用する器具から遠ざけて設置し、直射日光の当たらない場所や風通しの良い場所に保管しましょう。
- 携行缶のキャップを外す際は、火気の無い所でエア調整ネジを緩め、缶内に圧縮された空気を逃がしてから外しましょう。
- 発電機に燃料を補給するときは、必ずエンジンを止め、入れ過ぎてあふれないようにしましょう。
- 発電機や燃料容器は、錆びて燃料が漏れているものは絶対に使用せず、転倒しても燃料が漏れないよう、容器のキャップをしっかりと閉めてください。
- 特にガソリンは揮発性が高く、すぐに引火します。燃料を補給するときは、火を使用する器具から遠ざけ、また、たばこの火は消してください。
- ガソリンを入れる専用の容器は、金属製の缶でなければなりません。

コンロなど火を使用する器具及びプロパンガスボンベは、次のことに注意してください。

- ガスボンベは、転倒しないようバンドなどで固定しましょう。
- 直射日光の当たらない場所や風通しの良い場所に保管しましょう。
- 古くなったガスホースは、穴があいていることがあります。使う前に点検して、穴が開いていたら新しいものと交換してください。
- ガスホースを踏んだり、物ではさんだりしないようにしましょう。穴が開いてしまいます。
- ガス器具やガスボンベとホースの接続部分は、ホースバンドでしっかりと固定しましょう。
- 卓上式カセットコンロを使うときは、ボンベの収容部分を鉄板などで、おおわないようにしましょう。爆発する危険があります。

事故のないよう、火災予防に、ご協力ください！

※、火気の手配について当局で見回り、点検等行う場合がありますのでご了承ください。

露店等開設時の確認事項(茂原七夕まつり)

次のうち該当する事項をチェックして下さい。 当日に消防職員が回収し露店等を確認します。

確 認 事 項		チェック欄	職員 確認欄
開設場所	消防水利(消火栓、防火水槽等)から5m以内ではない。		
	消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障はない。		
防 火 管 理	消火器の正しい取扱い方法等を確認した。		
	業務用消火器を準備してある。		
火気器具等	安定した不燃性の床などの上に置いてある。		
	近くに可燃物は置いていない。		
液化石油ガス	LPガス用の器具を使い、ゴムホースにひび割れ等はない。		
	LPガスボンベは転倒しないようにしてある。		
	LPガスボンベの設置場所は、火気から2m以上離れているか、不燃材料(12mm以上の石膏ボード等)で遮蔽してある。		
	ゴムホースの接続部には、抜け防止用のバンド等を使用してある。		
カセットこんろ	カセットこんろの正しい取扱い方法等を確認した。		
まき、炭等	使用中は、みだりにその場を離れない。		
	使用後の後始末(消火)を確実に実施した。		
電気器具	水がかかる可能性のある場所の器具は、防水性能を有している。		
	電気配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしてある。		
	たこ足配線はせず、許容電流を守っている。		
発電機	発電機の正しい使用方法を確実に理解している。		
	途中で給油しなくても良いようにしてある。		
危険物容器	消防法令に適合したものを正しく使用している。		
	キャップを開ける前には、安全な場所で圧力を抜いてから開ける。		
玩具用煙火	蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防災性の物で覆ってある。		
暖房器具	可燃物との距離は十分に保たれていて、使用中は常に人がいる。		
	給油前には必ず消火をする。		
放火防止	露店開設中は、LPガスボンベ等の危険物は毎日持ち帰る。		
確 認 日	平成 年 月 日	チェック担当者名	
		職員確認者名	
問合せ先: 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 予防課 ☎0475-26-0119 中央消防署 ☎0475-24-0119			